

ZONAS TÉRMICAS EN DONDE SE PUEDE IMPLEMENTAR: A - B - C - D

OBRA GRUESA HABITABLE / Superficie Edificada: 56,42 m² + Áreas Comunes / 3 dormitorios / 1 baño / estar - comedor / cocina / logia



- ACCESO
- **2** ESTAR-COMEDOR
- **3** COCINA
- 4 LOGIA
- 5 BAÑO
- 6 DORMITORIO 1
- DORMITORIO 2
- 8 DORMITORIO 3



- Sistema constructivo en base a muros y losas de hormigón prefabricado.
- Menor tiempo de ejecución.
- Menor producción de escombros y, por tanto, menor impacto ambiental.



ORD. N° : 2105

ANT. : PROYECTO DE VIVIENDA

INDUSTRIALIZADA TIPO MINI CONDOMINIO 3 PISOS, BAUMAX SPA DESARROLLADA EN EL CONTEXTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN DITEC-

**BAUMAX** 

MAT. : APRUEBA PROYECTO DE VIVIENDA

INDUSTRIALIZADA TIPO SINGULARIZADA EN ANT. Y ASIGNA

CÓDIGO DE APROBACIÓN

ADJ. : NO HAY

Santiago, 06 diciembre 2023

A : ALEXIS BERCZELY PRADA

GERENTE GENERAL BAUMAX SPA

DE : RICARDO CARVAJAL GONZÁLEZ
JEFE DIVISIÓN TÉCNICA DE ESTUDIO Y FOMENTO HABITACIONAL

Junto con saludar y habiendo revisado los antecedentes asociados a la solicitud de aprobación de "Proyecto de Vivienda Industrializada Tipo" singularizada en ANT., le señalo lo siguiente:

1. **Se aprueba** el "*Proyecto de Vivienda Industrializada Tipo"* de acuerdo al siguiente detalle:

Propietario del Proyecto:	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Empresa Industrializadora	BAUMAX SPA
RES EX Autorización Industrializadora	RES EX N° 834 DE 21.04.2023
Nombre del Proyecto de Vivienda Tipo:	VIT DS49_BAUMAX_MINICONDOMINIO 3 PISOS
Programa para el cual se desarrolló:	DS49 - FONDO SOLIDARIO
Tipología:	Edificio Departamentos 3 Pisos
Zona Térmica para la cual se desarrolló:	A - B - C - D
Itemizado Técnico aplicable:	RES EX N° 7713 del 16.06.2017
<b>Cuadro Normativo aplicable:</b>	RES EX N° 7712 del 16.06.2017
Superficie/m²:	56.42 m $^2$ (piso 1, 2 y 3). Total 169,26 m $^2$ + áreas comunes
Sistema constructivo:	Hormigón Armado
Materialidad:	Hormigón Armado
Clasificación de Suelo y Zona Sísmica	Suelo Tipo D - Zona Sísmica 3
N° de pisos:	3 pisos
Nº de soluciones habitacionales por piso:	1
Terminaciones:	Hormigón a la vista, Smart Panel pintado al exterior, placas de yeso cartón y fibrocemento.
ORD Aprobación Anterior:	NO HAY

2. Se asigna al "*Proyecto de Vivienda Industrializada Tipo" aprobado,* el siguiente "Código de Aprobación":

## 00 - DITEC - BAUMAX- 01 - 56.42

3. Si una vez aprobado el "*Proyecto de Vivienda Industrializada Tipo*", se modifica alguna norma aplicable al caso, que se encontraba vigente al momento de su aprobación, el proyecto quedará

- obsoleto y para ser utilizado, se deberá ajustar a los nuevos requerimientos normativos y hacer un nuevo ingreso, lo que implica un nuevo proceso de revisión y a1probación.
- 4. El proyecto aprobado solo puede ser utilizado en el marco de lo establecido en la Resolución N°59 del 17.01.2023 que establece condiciones y mecanismos de aprobación de proyectos de viviendas industrializadas tipo y fija el procedimiento para revisión de proyectos que incorporen el uso de viviendas industrializadas tipo, desarrollados en el marco de los Programas Habitacionales Fondo Solidario Elección de Vivienda D.S. N°49, (V. y U.) De 2011 y de Habitabilidad Rural D.S. N°10, (V. y U.), de 2015.

El proyecto aprobado cumple las exigencias de comportamiento higrotérmico establecidas en los Planes de Descontaminación Atmosférica – PDA, decretados por el Ministerio del Medio Ambiente vigentes a la fecha, correspondientes a la Zona Térmica D, indicada en el numeral 1. precedente.

Saluda atentamente a Ud.

## RICARDO HORACIO CARVAJAL GONZÁLEZ JEFE DIVISIÓN TÉCNICA DE ESTUDIO Y FOMENTO HABITACIONAL

EGD/JCR/MSZ/LRE

## Distribución

- AVDA. LA DEHESA 1822 OF. 403 LO BARNECHEA
- DIVISIÓN TÉCNICA DE ESTUDIO Y FOMENTO HABITACIONAL DITEC MINVU
- DEPTO. TECNOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN DITEC
- OFICINA DE PARTES